

Город ТОО «АльфаИнвест»
 Плательщик 160000, г.Шымкент, ул.Джангильдина 20-41
 ИНН / КПП БИН 150940006516
 Получатель ИИК KZ9796516F0007739844
 Почтовый адрес Филиал АО «ForteBank» в г.Шымкент
 БИК IRTYKZKA
 телефон, факс Тел: 8 (7252) 31-06-09
 Доставка самовывоз Ж/Д АВИА 87017279470, 87756300528, 87057153135
 Перевозчик Директор Махортов Виталий Юрьевич
 Пункт назначения
 Предполагаемая дата оплаты

Заявка № от «__» _____ 201 г. Дата готовности «__» _____ 201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ – хх2МО
(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ: IP65, t⁰ жидкости от -10 до 150⁰С, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение Профи- 2МО - 11 - 21 - 3 - 4 - 5 - 6 - П - Б

Модель расходомера:

Профи-х12 МО		Профи-х22МО	
сэндвич, DN 10	сэндвич, DN 50	фланцевый, DN 20	фланцевый, DN 80
сэндвич, DN 15	сэндвич, DN 65	фланцевый, DN 25	фланцевый, DN 100
сэндвич, DN 20	сэндвич, DN 80	фланцевый, DN 32	фланцевый, DN 150
сэндвич, DN 25	сэндвич, DN 100	фланцевый, DN 40	фланцевый, DN 200
сэндвич, DN 32	сэндвич, DN 150	фланцевый, DN 50	фланцевый, DN 300
сэндвич, DN 40		фланцевый, DN 65	

Наличие индикатора	Профи-1х2МО	нет	Погрешность измерения	-51	+ 2% в диапазоне 1:150
	Профи-2х2МО	есть		-52	+ 1% в диапазоне 1: 80
Стандарт фланцев	-11	ГОСТ 12820, сталь Ст-20	Интерфейс	-61	стандартная комплектация**
Материал электродов	-21	нержавеющая сталь		-62	станд.+ токовый выход 4-20 мА
Защитные кольца	-31	без колец	Направление потока	-П1	однонаправленное
	-32	нержавеющая сталь		-П2	реверсивное
Поворот блока измерения (БИ)	-41	без поворота	Источник питания 220/=24 В	-Б1	отсутствует
	-42	на 90 ⁰ по часовой стрелке		-Б2	15.24
	-43	на 180 ⁰ по часовой стрелке		-Б3	30.24
	-44	на 270 ⁰ по часовой стрелке			

*-для DN до 100; ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы.

Максимальный расход по токовому выходу, м³/ч общая длина кабеля питания 220В-ИП – ЭМ, м

Универсальный выход №1: константа преобразования (K_p), имп/л общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м

Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. без обогревающего кабеля шт.

Присоединительная арматура: углеродистая сталь

DN трубопровода	Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3 (комплект №1 без имитатора)	Комплект №4** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN10 - DN100

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____ тел. _____