РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03700

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007457

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ». Адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 17, литер «А». ОГРН: 1107847001140. Телефон: +78123092890. Факс +78123628806. E-mail:sale@pro-sept.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ». Адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 17, литер «А». ОГРН: 1107847001140. Телефон: +78123092890. Факс +78123628806. E-mail:sale@pro-sept.ru. Адрес производства: 188505, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Аннинское сельское поселение», за границей пос. Новоселье, Красносельское ш., д. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство огнебиозащитное для пропитки древесины «PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины» («Просепт Огнебио Проф, 2-я группа»). ТУ 2499-017-64246454-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 24 9900

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009. II группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе не менее 300 г/м^2, устойчиво к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3922-С/ТР от 27.04.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01138 от 05.04.2016 г. по 05.04.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и стандартизации «МСК», номер аттестата аккредитации РОСС МСК001.ОС.АА

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2016 по 26.04.2019

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись Э.М. Зуев инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) подпись С.А. Галайчук инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014. «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru