

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «КАЗЮЖСТРОЙСЕРТИФ»

Адрес: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 11

телефон: 233-37-58, факс 233-37-58

Аттестат аккредитации № KZ.И.00.0170 от 07 августа 2008 г.

Всего листов 1

Лист 1

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 668

от «04» ноября 2010 г.

Акт отбора образцов: от «29» октября 2010 г.

Наименование продукции: пена полиуретановая «Эластопор Н» (А+В)

Заявитель: ТОО «БАСФ Центральная Азия», г.Алматы, пр.Райымбека, 211А

Страна (предприятие) изготовитель: РФ, ООО «Эластокам»

Дата поступления образцов: 29.10.2010 г.

Дата проведения испытаний: 29.10-04.11.2010 г.

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ТОО «КазЮжстройсертиф»

Количество образцов: 2 кг

Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 30307-95

Вид испытаний: сертификационный

Условия проведения испытаний: температура 22 °С, влажность 65 %

Результаты испытаний:

| Наименование показателей  | Обозначение НД на методы испытаний     | Нормы по НД  | Фактически полученные результаты  |
|---|--|--|---|
| 1   | 2                                      | 3  | 4   |
| Внешний вид   | ГОСТ 30307-95                          | Однородная масса без видимых посторонних включений   | Однородная масса без видимых посторонних включений                            |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | ГОСТ 30307-95, п. 6.6<br>ГОСТ 17537-72 | 35   | 72,7  |
| Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее<br>- через 24 часа после склеивания образцов<br>- через 72 часа после склеивания образцов | ГОСТ 24064-80, п.4.4                   | 0,15 (1,5)<br>0,30 (3,0)   | 0,21 (2,1)<br>0,42 (4,2)  |
| Однородность  | ГОСТ 24064-80, п.4.9                   | Не допускается более 5 легко разминаемых включений на поверхности площадью 100-110 см <sup>2</sup> | На поверхности стеклянной пластинки не обнаружены легко разминаемые включения |

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Начальник испытательной лаборатории  
- ответственный за подготовку протокола испытаний

В. Бекжанова

Исполнитель

В. Бекжанова

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена