

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ25.В.04407

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016940

Общество с ограниченной ответственностью "Химстар". Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306. ОГРН: 1151690089858. Телефон: +78432034641. Электронная почта: emusatov@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Химстар". Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306. ОГРН: 1151690089858. Телефон: +78432034641. Электронная почта: emusatov@rambler.ru. Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR (ППУ система напыления POLYNOR) с огнезащитной пропиткой POLYNOR POLYGUARD, ТУ 20.59.59-005-46128283-2017. Толщина от 30 мм до 50 мм. ОКПД2 20.59.59.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г2, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4603-С/ТР от 27.02.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.04ИБФ0.В5.0097 от 28.02.2017 г. до 27.02.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО Научно-технический центр "СТАРТ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия