ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur :	**Nom(s) commercial(aux) du produit fini :**
Se.Fa s.r.l. **Via del Lavoro, 9** **48020 S.ALBERTO (RA)** **Italie**	**DIN4807**

Type de produit fini :

- [ ] tube
- [ ] raccord et manchon
- [ ] revêtement
- [ ] produit de jointoyage
- [ ] joint
- [x] composant d'accessoires
- [ ] autre :

Nature du matériau :

- [ ] polychlorure de vinyl PVC
- [ ] polybutylène PB
- [x] ethylene-propylène EPDM
- [ ] PVC surchloré PVC-C
- [ ] polyamide PA
- [ ] butadiène-acrylonitrile NBR
- [ ] polyéthylène PE
- [ ] polytétrafluoroéthylène PTFE
- [ ] autre :
- [ ] polyéthylène réticulé PER
- [ ] acrylonitrile-butadiène-styrène ABS
- [ ] polypropylène PP
- [ ] à base de résine époxydique

Commentaires : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 07 MAT LY 150

Formulation chimique :

La formulation chimique a été vérifiée conforme aux listes positives. Les restrictions sont vérifiées.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :

Rapport S/V testé : 3 cm^2/L
Date des essais : du 21 Janvier au 27 Mars 2008
Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 sur des échantillons de 3 cm^2 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.

Attestation délivrée par : C. AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 03 Avril 2008

Date d'expiration de l'ACS : 03 Avril 2013
Commentaires : Néant

SAS au capital de 2 283 622 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313
Siège Social : 321, avenue Jean Jaurès - F - 69362 LYON cedex 07 - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 12 11