



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00069/22

Серия **RU** № **0321974**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА», место нахождения: 630108, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., СТАНЦИОННАЯ УЛ., Д. 30А, ЭТАЖ 6, КОМ. 607, адрес места осуществления деятельности: 630108, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., СТАНЦИОННАЯ УЛ., Д. 30А, ЭТАЖ 6, КОМ. 607, ОГРН 1165543062222, Телефон: +7(962)826-65-39. Адрес электронной почты: npk.opz@inbox.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА», место нахождения: 630108, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., СТАНЦИОННАЯ УЛ., Д. 30А, ЭТАЖ 6, КОМ. 607, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630096, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 38.

### ПРОДУКЦИЯ

Конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко», выпускаемый по ТУ 20.30.22.120-004-01743513-2020. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3214

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1256/ТР от 14.02.2022 г (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),

Акт о результатах анализа состояния производства № 920-921/21 от 25.06.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (п.п. 3.4, 6.1).

Смотрите в приложении к сертификату бланк № 0828683 (1 лист.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.02.2022 ПО 15.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Ольга Васильевна Умрихина*  
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Степан Владимирович Чарушкин*  
(подпись)

Чарушкин Степан Владимирович  
(Ф.И.О.)





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C- RU.ПБ09.В.00069/22

Серия **RU**

№ **0828683**



Конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко», выпускаемый по ТУ 20.30.22.120-004-01743513-2020, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129, мм	Состав «ОПЗ-МЕТ-Ко», (ТУ 20.30.22.120-004-01743513-2020)	
			толщина, мм	расход*, кг/м <sup>2</sup>
3 - я (не менее 90)	3,4	0,05	3,7	4,7
2 - я (не менее 120)	3,4	0,05	4,9	6,22
1 - я (не менее 150)	3,4	0,05	8,6	10,92

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	для огнезащиты стальных конструкций
Общие условия эксплуатации продукции	От -50 до +50 °Сс влажностью не более 80%, исключить прямое попадание атмосферных осадков
Общие условия хранения продукции	В герметично закрытой таре изготовителя при температуре от -60°С до +60°С вдали от источников тепла, тара с краской не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей
Срок хранения	24 месяца со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения
Срок службы или ресурс продукции	25 лет, при соблюдении условий эксплуатации

# огнезащитные материалы

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Ольга Васильевна Умрихина*  
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Стелан Владимирович Чарушкин*  
(подпись)

Чарушкин Степан Владимирович  
(Ф.И.О.)

