



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00411
(номер сертификата соответствия)

005568
(учетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемого по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенного на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению, при средней толщине сухого слоя 0,42 мм и расходе не менее 0,67 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 6-ю группу (не менее 30 мин);

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемого по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенного на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению, при средней толщине сухого слоя 0,21 мм и расходе не менее 0,34 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 7-ю группу (не менее 15 мин).

АВАНГАРД+
огнезащитные материалы



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н00411
(номер сертификата соответствия)

030358
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Авангард». Адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Авангард». Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, а/я 162.тел. (383) 364-03-79.ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенное на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению.(см. приложение на бланке № 005568).
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.12.120

код ТН ВЭД России
3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»- см. приложение на бланке № 005568.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 175Д-19 от 18.11.2019 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1. Акт анализа производства № 74ДС-19 от 29.10.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.11.2019 по 19.11.2024



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. RU.ПР018/3 Н.00060
(номер сертификата соответствия)

002893
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта
ГОСТ Р 53295-2009	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности	Стандарт в целом

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «Авангард», выпускаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009, имеет следующие значения огнезащитной эффективности:

Приведенная толщина металла, мм	Огнезащитная эффективность, мин		
	Толщина сухого слоя покрытия, мм (расход кг/м ²), нанесенного на грунт ГФ-021, толщиной 0,05 мм		
	45	60	90
≥ 5,8	0,74(1,32)	1,06(1,88)	1,43 (2,54)
≥ 7,4	0,50 (0,89)	0,84(1,49)	1,17 (2,08)

Представленные документы:

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ 47 В.00208 от 07.11.2012г.;

Протоколы испытания № С-36/03-2015 от 31 марта 2015 г. и № 35/03-2015 от 31 марта 2015 г.
ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ ПОЖ-АУДИТ» Аттестат аккредитации №ТРИБ.RU.ИН24 от 25.08.2010г.

Руководитель
(заместитель руководителя) ОС

И.П.Минин

Эксперт



С.И.Демин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsobp.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР018/3. Н.00060
(номер сертификата соответствия)

025278
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"
 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А, офис 1, Тел. (383) 364-03-79, код ОГРН 1095402000847

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"
 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А, офис 1, Тел. (383) 364-03-79, код ОГРН 1095402000847

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ 01» (ОС ООО «СИГНАЛ 01»), 644027, г. Омск, ул. Кузнецова 6а-14. Регистрационный номер № НОСПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.018/3 от 18 декабря 2014 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «Авангард», выпускаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009
 Вид продукции: огнезащитные материалы.

код ОК 005 (ОКП)

23 1600

Серийный выпуск. См. приложение

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2316-003-88817714-2009
 ГОСТ Р 53295-2009
 См. приложение

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Сертификация проведена по схеме 3с. Акт проверки состояния производства от 12 апреля 2016 года. Сертификационные испытания проведены в ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ ПОЖ-АУДИТ» Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-003-88817714-2009
 «Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «Авангард»»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2016г. по 13.04.2021г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

И.П.Минин

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.И.Демин

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00239

(обязательная сертификация)

№ 0016835

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций «Авангард» при толщине сухого слоя не менее 1,20 мм и расходе 2,14 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20 по ГОСТ 8239 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 60 мин.

(- 4-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций «Авангард» при толщине сухого слоя не менее 0,80 мм и расходе 1,42 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20 по ГОСТ 8239 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 45 мин.

(- 5-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)



АВАНГАРД+
огнезащитные материалы



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко
подпись
И.Ф. Житенко
подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00239

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020143

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ООО «Авангард»)
Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А.
ОГРН: 1095402000847. Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ООО «Авангард»)
Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А.
Адрес производства: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38.
ОГРН: 1095402000847. Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «Авангард»,
изготавливаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм. №1.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1). См. приложение № 0016835.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 17-12-18/1ТР от 18.12.2017 г., № 17-12-18/2ТР от 18.12.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм. №1.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ0.В5.0037 от 09.11.2016 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2017

по 18.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия

