



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.22400

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПК «ОПЗ», Адрес: Россия, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, корп./ст. 5, кв./оф. 607, ИНН: 5507145161, ОГРН: 1165543062222, телефон: +7 (962) 826-65-39, электронная почта: npk.opz@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПК «ОПЗ», Адрес: Россия, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, корп./ст. 5, кв./оф. 607, ИНН: 5507145161, ОГРН: 1165543062222, телефон: +7 (962) 826-65-39, электронная почта: npk.opz@inbox.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-В» на водной основе, изготавливаемая по ТУ 2316-001-01743513-2016.
(см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1), (см. приложение №1-2), Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

код ТН ВЭД
3209

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №19967-ВНИ/ПБ-22, №19968-ВНИ/ПБ-22 от 02.08.2022. Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-001-01743513-2016 Краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-В»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009, Оценка соответствия, Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.08.2022 по 02.08.2025



Руководитель органа

И.М. Тимохина
подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

Д.И. Султанов
подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.22400
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 03.08.2022 по 02.08.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П,
ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Группа огнезащитной эффективности	Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя грунта «ГФ- 021», мм	Толщина сухого слоя «ОПЗ-Мет-В», мм	Расход краски «ОПЗ-Мет-В», кг/м ²	Толщина финишного слоя «ПФ- 115», мм
7я (15 минут)	0,8	0,05	1,26	1,84	0,05
7я (15 минут)	1,93	0,05	0,30	0,44	0,05
6я (30 минут)	1,5	0,05	0,65	0,95	0,05
6я (30 минут)	3,4	0,05	0,5	0,73	0,05
5я (45 минут)	1,5	0,05	1,72	2,51	0,05
5я (45 минут)	3,4	0,05	0,89	1,30	0,05
5я (45 минут)	5,8	0,05	0,48	0,70	0,05
4я (60 минут)	1,93	0,05	2,1	3,06	0,05
4я (60 минут)	3,4	0,05	1,19	1,74	0,05
4я (60 минут)	5,8	0,05	0,73	1,06	0,05
3я (90 минут)	5,8	0,05	1,43	2,08	0,05
3я (90 минут)	10,6	0,05	0,83	1,21	0,05
3я (90 минут)	15,0	0,05	0,60	0,88	0,05
2я (120 минут)	5,8	0,05	2,4	3,5	0,05
2я (120 минут)	10,6	0,05	1,69	2,46	0,05
2я (120 минут)	15,0	0,05	1,20	1,75	0,05



Руководитель органа

[Signature]
подпись

И.М. Тимохина
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Д.И. Султанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации