



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00017/21

Серия **RU** № **0321922**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМЕТ», место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, адрес места осуществления деятельности: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, ОГРН 1155003003121, Телефон: +7(495) 777-48-38, Адрес электронной почты: tsv@promet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМЕТ», место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические со стационарным порогом типа ДП-60 EIS однопольные глухие модели ДП-1-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-1-EIS60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 600 до 1150 мм, толщиной полотна не менее 52 мм; двупольные глухие модели ДП-2-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-2-EIS60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 1100 до 1800 мм, толщиной полотна не менее 52 мм (светопрозрачное заполнение дверей - стекло многослойное пожаростойкое марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW 60, ТУ 23.12.12-001-16721960-2017, ООО «НПО Бранд Гласс»), выпускаемые по ТУ 25.12.10-013-47272295-2021 «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые ДП-60 EIS». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 0117-С, 0118-С, 0119-С, 0120-С, 0121-С, 0122-С от 23.09.2021 г., ИЛ ООО "СИБМОСТЕСТ", Аттестат RA.RU.21HC35 от 01.10.2019 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 938/21 от 07.07.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость». Предел огнестойкости EIS60. Условия хранения дверей должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Допускается хранение дверей в сухих неотапливаемых помещениях. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2021

ПО

26.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Ольга Васильевна Умрихина
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Роман Викторович Брыксин
(подпись)

Брыксин Роман Викторович
(ф.и.о.)

