



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00029



Серия ВУ № 0041879

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, офис 406; телефон +375 17 3616288, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1155003003121, место нахождения: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а, телефон +7 495 777 48 38, e-mail: tsv@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», место нахождения: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые (предел огнестойкости EIWS 60) с остеклением более 25 % от площади проема в свету, из стального профиля, со стационарным порогом: однопольные ДП-1-60EIWS и двупольные ДП-2-60EIWS, выпускаемые по ТУ 25.12.10-016-47272295-2023 «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые типа ДП-60EIWS. Технические условия», конструкторской документации ДП-1-60EIWS, ДП-2-60EIWS. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта об анализе состояния производства от 13.04.2023 (орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022, эксперт-аудитор Зданевич Сергей Анатольевич); протоколов сертификационных испытаний № 0269-С, № 0270-С, № 0271-С, № 0272-С от 25.07.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты: ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», пункты 1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6; ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Номинальная толщина полотна – не менее 67 мм. Светопрозрачное заполнение – стекло противопожарное марки «PFG-60 EIW 60(v)» (ТУ 5923-005-38208660-13) толщиной не менее 26 мм производства Общества с ограниченной ответственностью «ДВР центр», Российская Федерация. Разрешенные габаритные размеры, мм (высота×ширина): для ДП-1-60EIWS мин. – 1500×700, макс. – 2450×1150; для ДП-2-60EIWS мин. – 1500×1200, макс. – 2450×2000.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.07.2023 ПО 24.07.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации



Андрей Анатольевич Штых

Эксперт-аудитор

Сергей Анатольевич Зданевич