



010000, Астана қаласы, 35 көше, Министрліктер үйі
Тел.факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

14.06.11 № 18-02-02/363-КПС
на № _____ от _____

010000, г. Астана, улица 35, "Дом министерств"
Тел.факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

Генеральному директору
ЗАО НВП «БОЛИД»
г-ну Бабанову И.А.

Комитет противопожарной службы МЧС Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо от 26 мая 2011 года № 474, а также протокола испытаний РГП «Специальный научно-исследовательский центр пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС Республики Казахстан от 24 мая 2011 года № 263, 264, 265, 266, 267 и руководствуясь пунктом 286 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №16, считает возможным допустить к применению на территории Республики Казахстан следующую пожарно-техническую продукцию производства ЗАО НВП «Volid», Россия:

- Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП исп.02»;
- Оборудование системы пожарной автоматики «Орион» в составе:
 - «С2000» - Пульт контроля и управления охранно-пожарный;
 - «С2000-М» - Пульт контроля и управления охранно-пожарный;
 - «С2000-АСПТ» - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
 - «С2000-4» - Прибор приемно-контрольный пожарный;
 - «С2000-К» - Клавиатура;
 - «С2000-ПУ» - Пульт управления;
 - «С2000-КПБ» - Блок контрольно-пусковой;
 - «С2000-СП1» - Блок релейный;
 - «С2000-СП2» - Блок сигнально-пусковой адресный;
 - «С2000-ПТ» - Блок индикации системы пожаротушения;
 - «С2000-БИ» - Блок индикации системы пожаротушения;
 - «Сигнал-20, 20П, 10» - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;
 - «Сигнал-20М» - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;
 - «С2000-Ethernet» - Преобразователь интерфейсов RS485;
 - «С2000-USB» - Преобразователь интерфейсов USB/RS485;

14 007867

- УО-4С исп.02; БЗК исп.01/исп.02, БЗК, РИП-24 исп.01- Комплектующие модули системы БЗЛ исп.01, Брыз, Поток-3- Комплектующие модули системы;
- Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 А исп.01/02;
- Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 исп. 01/02;
- Извещатель дымовой оптико-электронный «ДИП-34»;
- Извещатель дымовой оптико-электронный «ИП-212-34ПА»;
- Оповещатель речевой «Рупор», исп.01.

В случае изменения технических характеристик, продукция подлежит повторной экспертизе. Срок хранения, условия хранения и применения определяются паспортными данными на продукцию.

Председатель



С. Аубакиров