



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01096

№ ПС 009797

Срок действия 28.10.2024г. по 27.10.2027г.

Код ОК 034-2014

(КПЕС 2008) ОКПД2 20.59.59

Код ТН ВЭД

3824 99 700 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд»
192171, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Полярников дом 9, Литера А,
офис 108. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +78123092890
Адрес электронной почты: sale@pro-sept.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовител
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд»
188508, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 2, Волхонское
шоссе, дом 4. Телефон: +78123092890. Адрес электронной почты: sale@pro-sept.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: составы
огнебиозащитные пропиточные марки «Prosept огнебиозащита I» и марки
«Prosept огнебиозащита», выпускаемые по ТУ 20.59.59-026-58873520-2020
«Огнебиозащитные составы для пропитки древесины». См. Приложение (бланк
№ ПС 006418). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и
материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
См. Приложение (бланк № ПС 006418)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 10/24-12С от 25.10.2024 г., № 10/24-13С от 25.10.2024 г.,
№ 10/24-14С от 25.10.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU.
21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах анализа состояния производства №
00655-АО от 05.09.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-026-58873520-2020 «Огнебиозащитные
составы для пропитки древесины».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Беляков

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Колчин

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01096

№ ПС 006418

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: составы огнебиозащитные пропиточные марки «Prosept огнебиозащита I» и марки «Prosept огнебиозащита»

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и обозначение документа, в соответствие с которым изготовлена продукция
20.59.59. 3824997000	Состав «Prosept огнебиозащита I» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 500 г/м2 (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.	ТУ 20.59.59-026-58873520-2020 «Огнебиозащитные составы для пропитки древесины».
20.59.59. 3824997000	Состав «Prosept огнебиозащита I» обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 300 г/м2 (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.	ТУ 20.59.59-026-58873520-2020 «Огнебиозащитные составы для пропитки древесины».
20.59.59. 3824997000	Состав «Prosept огнебиозащита» обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 300 г/м2 (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению	ТУ 20.59.59-026-58873520-2020 «Огнебиозащитные составы для пропитки древесины».

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин

