



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00083

Серия ВУ № **0037981**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 24; тел. +375 17 2750088, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ» (ООО «НПО ПРОМЕТ»), зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 11550030031218, место нахождения: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а, телефон +7 495 7774838, e-mail: tsv@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ» (ООО «НПО ПРОМЕТ»), место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные стальные дымогазонепроницаемые, со стационарным порогом, типа ДП-60 ЕИС: однопольные, глухие модели ДП-1-ЕИС60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-1-ЕИС60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 600 до 1150 мм, номинальной толщиной полотна 52 мм; двупольные, глухие модели ДП-2-ЕИС60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-2-ЕИС60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 1100 до 2000 мм, номинальной толщиной полотна 52 мм (светопрозрачное заполнение дверей – стекло огнестойкое многослойное – **ФЕРРО ГЛАСС – EI60/EW60(v) – 24**, ТУ 23.12.12-305-47272295-2024), выпускаемые по ТУ 25.12.10-013-47272295-2021 «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые ДП-60 ЕИС».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства от 28.08.2024 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01, Зданевич Сергей Анатольевич); протоколов сертификационных испытаний № 0366-С, № 0367-С, № 0368-С, № 0369-С, № 0370-С, № 0371-С от 06.11.2024 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененные стандарты: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», пункты, 1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Условные обозначения дверей и условия эксплуатации согласно ТУ 25.12.10-013-47272295-2021, паспорту и руководству по эксплуатации. Предел огнестойкости ЕИС60.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.11.2024 ПО 10.11.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Андрей Анатольевич Штых

Зданевич Сергей Анатольевич