



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности

ул. Октябрьская, 80 г. Новосибирск, 630099
тел. 222-19-52, 232-73-67 факс 223-86-39
E-mail: fireman@sibmail.ru, ugpn-nso@mail.ru

17.01.2013 № 244-З-З-Н
На № 165 от 10.12.2013г.

Генеральному директору
ООО НПО «Сибирский арсенал»
Н.И. Буде

а/я-112, г. Новосибирск,
630073

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новосибирской области, по существу поставленных вопросов о размещении турникетов в зданиях и сооружениях различного назначения, разъясняет.

В соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) с учетом разъяснений Департамента надзорной деятельности МЧС России от 05.09.2011 № 19-2-7-3475, системы контроля и управления доступом (турникеты, электронные проходные и т.п.) допускается устанавливать **не на путях эвакуации**. При этом, обеспечение эвакуации должно предусматриваться через калитки (проходы) шириной не менее 1200 мм. в ограждении зоны контроля, запоры на которых должны легко открываться изнутри зоны контроля без ключа. При этом, принимаемое количество калиток (проходов) и их ширина должны соответствовать количеству и ширине каждого эвакуационного выхода.

Главный государственный инспектор
Новосибирской области по пожарному надзору

С.И. Ларичев